

ESCLARECIMENTOS – CONCORRÊNCIA N.01/2011

PERGUNTAS:

- 1) Qual a planilha correta da concorrência, tendo em vista que no edital consta valor global R\$ 11.193.610,02, no site da Justiça Federal consta R\$ 11.174.990,53 e no CD-ROM copiado no órgão consta R\$ 10.963.322,08 ?
- 2) No Bloco JEF, é correto o entendimento que não deveremos considerar o fornecimento e instalação dos equipamentos de climatização no quadro de previsão do Térreo ?
- 3) Como devemos proceder com itens com dimensões diferentes entre o descrito na planilha e o projeto, segue abaixo dois exemplos, dentre outros:
J09 – ITEM 10.01.007 – PLANILHA 1,50 x 3,10m e no PROJETO 1,50 x 2,40m
J14 – ITEM 10.01.010 – PLANILHA 0,50 x 2,80m e no PROJETO 1,20 x 2,40m
- 4) Como proceder com quantidades divergentes em a planilha e o projeto, segue abaixo:

IMPLANTAÇÃO:

ITEM 04.01.001 – Piso intertravado 8cm PLANILHA 415,00m² e no PROJETO 583,00m²

BLOCO JEF:

ITEM 03.02.001 – Parede de gesso PLANILHA 73,33m² e no PROJETO 112,10m²

BLOCO VARAS:

ITEM 06.01.006 – Piso alta resistência PLANILHA 199,01m² e no PROJETO 332,40m²

ITEM 08.01.001 – Forro fibra mineral PLANILHA 907,10m² e no PROJETO DE PAGINAÇÃO 994,50m²

ITEM 08.01.002 – Forro gesso acartonado PLANILHA 1784,48m² e no PROJETO DE PAGINAÇÃO 2090,30m²

RESPOSTAS:

- 1) Já foi alterada a planilha no site, sendo a mesma constante do Anexo IC do Edital;
- 2) Quanto aos quadros considerar o que consta em projeto e planilha.
- 3) Considerar dimensões do projeto J09 (1,50x2,40) e J14 (1,20x2,40), o preço do serviço na planilha esta correto, deve-se apenas alterar o descritivo na planilha.
- 4) Quanto aos itens questionados, não procede. Considerar o valor da planilha que estão absolutamente corretos.